

RELAZIONE TECNICA (ai sensi dell'art 46 e 47 del DPR 445/2000)

Il sottoscritto Ing. Arch. Luigi Trincia, nato a Norcia il 01/07/1985, CF: TRNLGU85L01F935L, iscritto All'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n° A3810 ed all'Ordine degli Architetti della Provincia di Perugia al n° 1771, socio unico della "LUIGI TRINCIA STUDIO SRL STP" con sede in Norcia, Via del Lavoro SNC, PIVA: 04013020542, consapevole delle responsabilità derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci;

RELAZIONA

con perizia quanto segue per la realizzazione di un nuovo allaccio alla rete metano e la richiesta di nulla osta all'esecuzione da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria e dello Screening di Vinca da parte del Parco Nazionale dei Monti sibillini.

1) INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'intervento in oggetto ricade nel Comune di Norcia (Pg), in una zona destinata a residenziale ed inquadrata dal PRG-PO dello stesso comune in **zona prevalentemente residenziale**.

Il fabbricato è sito in Norcia, VIALE XX SETTEMBRE 37 ed è distinto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al Foglio 92 Part. 146.

L'intervento si inserisce in un tessuto urbano il cui assetto tipologico-ambientale è di tipo omogeneo, gli organismi edilizi presenti hanno destinazioni d'uso compatibili con fabbricati residenziali che determinano un'immagine ordinata dello spazio urbano.



2) DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

La derivazione sarà realizzata con un allacciamento di circa 7 m di sviluppo planimetrico in PEAD De 40 m/m su linea in acciaio DN 100.

L'area di intervento è stata negli anni oggetto di altri interventi di urbanizzazione come linea elettrica e fognaria perdendo la consistenza della stratigrafia originaria.

La profondità di scavo è di circa 75 cm con una sezione di 40 cm al fine di raggiungere la linea principale ed innestare la derivazione verso l'immobile oggetto di richiesta.

Si allega elaborato grafico con riportata la stratigrafia di progetto prevista per l'intervento.

A seguito dell'avvenuta realizzazione dell'intervento sarà garantito il completo ripristino del piano stradale.

Norcia 10/09/2026

il tecnico

